

GK Energirådgivning.

CVR:32098916

Tlf.: 40456594

gertkoed@hotmail.com

31-01-2018

Sfa.

Serviceordningen indeholder flg.:

Vedligeholdelsestjek.

Kontrollere varmt vands temperatur

Kontrollere ventil til varmt vand kan lukke tæt

Kontrollere om brugsvandsveksler er tilkalket

Kontrollere om unit har utætheder

Kontrollere snavssamler

Kontrollere trykexpansionsbeholder

Kontrollere tryk differens regulator

Kontrollere reguleringsventil til varme

Kontrollere pumpe indstilling

Kontrollere hvilke optimeringsmuligheder anlægget har

Beregne GJ. forbrug

Beregne afkøling af fjernvarmevandet

Ved hovedeftersyn kontrolleres derudover:

Om radiatorerne er store nok til at opvarme rummet ved rigtigt temperatursæt.

Om det er 1. eller 2. strengs varmeanlæg

Om det er korrekte radiatorventiler

Indstilling af radiatorventiler (temperatur og forindstilling)

Kunden får dette ud af aftalen:

- 1) Bedst mulig afkøling og dermed mindre varmetab i jordledninger. (Det bliver billigere for fællesskabet)
- 2) Mindst muligt flow af fjernvarmevand til ejendommen (Det bliver billigere for fællesskabet)
- 3) At anlægget er indstillet optimalt for billigst mulig varmeregning. (den enkelte forbruger)
- 4) Uvildig rapport over hvilke tiltag der bør udføres
- 5) Oversigt over optimerings muligheder
- 6) Log bog med gode tips, og skema til varmeregnskab.
- 7) Vurdering af unittens tilstand